

**Акт
обследования зелёных насаждений**

ст-ца Динская

"15" ноября 2022 года

Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта и связи администрации Динского сельского поселения Динского района, в лице начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В.Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А.Иванова

в присутствии представителя заявителя (указывается должность, фамилия, имя, отчество, наименование (вах) должностного (вах) лица(а)) – инженер-энергетик Безручко В.С.

провел(и) обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения начальника производства АО «РСК» от 01.11.2022 № 169 (вх. № 02-17/3905 от 02.11.2022) и представленных документов:

1. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон от 24.10.2016 № 260 между филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские Электрические Сети и АО «РСК»


по объекту: зелёные насаждения в границах балансовой принадлежности электроустановок, в соответствии с актом № 260 от 24.10.2016


№ п/п	Адрес нахожения зелёных насаждений	Месторасположение	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ					Примечание
						вырубка (уничтожение), санитарная рубка	санитарная	формовочная	омолажки-ваощая	пересадка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Динское сельское поселение, трасса «Дон» км 1316 + 900 м справа	на протяженности 2926 м вдоль линии электропередач ВЛ-10 кВ НС-16-2	ясень	8-15	удовлетворительное	2	-	-	-	-	Деревья высокорослые, имеют признаки стволковой гнили и повреждения стволовыми вредителями. В кронах визуализируется наличие сухих ветвей, в том числе сопрясающихся с линией электропередач. Деревья создают угрозу падения на провода и
			гледичия	8-25	удовлетворительное	4	-	-	-	-	
			робиния	8-20	неудовлетворительное	4	-	-	-	-	

	ясень	8-30	удовлет- ворительное	-	7	-	-	-	опоры. Санитарная обрезка ветвей в охранной зоне ВЛ-10 кВ НС-16-2.
	робиния	8-25	удовлет- ворительное	-	8	-	-	-	
Итого:				10	15	-	-	-	


Особые отметки: в результате проведенного обследования зеленых насаждений по указанному адресу установлено, что согласно признакам категорий деревьев, подлежащих вырубке и обрезке (приложение № 5 Порядка выдачи и учёта порубочных билетов, разрешений на пересадку зелёных насаждений на территории Динского сельского поселения Динского района, утверждённого постановлением администрации Динского сельского поселения Динского района от 15.07.2022 № 514) – поросль на протяженности 2926 м вдоль линии электропередач ВЛ-10 кВ НС-16-2 и 10 деревьев подлежат санитарной вырубке, 15 деревьев подлежат санитарной обрезке.

Уполномоченные должностные лица


 (подпись) /И.В. Савинцева/
 (Ф.И.О.)


 (подпись) /А.А. Иванов/
 (Ф.И.О.)

Заявитель


 (подпись) /В.С. Безручко/
 (Ф.И.О.)